



**Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG  
über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG**

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>2.997.338</b>			
hiervon aus hocheffizienter KWK	2.425.848	0,81	0,5	1,62
hiervon aus Abwärme	307.809	0,10	0,5	0,21
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG<sub>FW</sub></i></b>				<b>1,82</b>

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt?

**JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	Fernwärme-Verbund-Saar GmbH (FVS)
Name des Wärmenetzes	Fernwärmeschiene Saar
Lage des Netzes	Dillingen bis Saarbrücken
Verantwortlicher Betriebsleiter	Uwe Louis
Telefon	0681 - 9494 - 9260
E-mail	<a href="mailto:uwe.louis@steag.com">uwe.louis@steag.com</a>
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2008 - 31.12.2010
Diese Bescheinigung ist gültig bis	20.12.2021

Völklingen, 29.12.2011

Ort, Datum

  
 Fernwärme-Verbund Saar GmbH  
 Unterschrift  
 Saarluisenstraße 1 a  
 66333 Völklingen

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von dem Ingenieurbüro ZICON GbR durchgeführt und in einem Gutachten vom 8. Dezember 2011 bestätigt.



Ludwigshafen, 21. Dez. 2011  
 Ort, Datum

  
 Unterschrift

