

Bescheinigung
über die energetische Bewertung der Wärmeauskopplung
aus dem BMHKW Großrosseln
nach FW 309-1 (Stand 05/14)
der
STEAG New Energies GmbH

Primärenergiefaktor $f_{P,FW} = 0$

Der bescheinigte Primärenergiefaktor beruht auf Bilanzzahlen 2015 bis 2017 gemäß Gutachten vom 4. September 2018 der Ingenieurberatung ZICON – Dr. Stefan Zickgraf.

Zusätzliche Angaben:


Anteil an Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung: 83,7%

Hinweis: Die Bestimmung des spezifischen Primärenergiefaktors der Fernwärme sieht keinen negativen Kennwert vor. Daher wird der spezifische Primärenergiefaktor auf den unteren Wert von Null begrenzt. Bei der Wärmelieferung an einen Wärme aufnehmenden Bilanzkreis ist jedoch ein spezifischer Primärenergiefaktor von -0,05 zu berücksichtigen.

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 18. September 2028

Ludwigshafen, 19. September 2018

Ort, Datum


Name des Ausstellers

f_P -Gutachter-Nr.: FW 609-003

